

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Wyspiańskiego 4
87-700 Aleksandrów Kujawski



tel. 54 282-46-78
fax. 54 282-20-61
e-mail: szkola@szkola1.pl
<http://www.szkola1.pl>

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Centrum Kształcenia Praktycznego

w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Wyspiańskiego 4

87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. 54 2824678 fax 54 2822061

NIP 8911235172 REGON 000094389

Ld 149/2019.

Aleksandrów Kujawski 18.07.2019

**Zmiana zapytania ofertowego z dnia 08.07.2019r. wykonania:
„Wymiany instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku głównym
Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w
Aleksandrowie Kujawskim” (etap trzeci zakres prac dotyczy łącznika
plus pomieszczenia pomocnicze naprzeciw sali gimnastycznej).**

Pkt. 9.6 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres:

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego

Ul. Wyspiańskiego 4

87-700 Aleksandrów Kujawski

Z dopiskiem na kopercie:

**Oferta na „Wymianę instalacji elektrycznych wewnętrznych w
budynku głównym w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia
Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim”**

Nie otwierać przed dniem 25 lipca 2019r. do godziny 12:00

Pkt. 10. otrzymuje brzmienie:

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, do dnia 25 lipca 2019r., do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2019r. o godz. 13:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Wyspiańskiego 4
87-700 Aleksandrów Kujawski



tel. 54 282-46-78
fax. 54 282-20-61
e-mail: szkola@szkola1.pl
<http://www.szkola1.pl>

Odpowiedzi na zadane pytania w związku z zapytaniem ofertowym:

1 pytanie: Zamawiający wymaga montażu gniazd 230V. Do zasilania tych gniazd konieczny jest przewód YDY 3x2,5mm² który nie występuje w kosztorysie? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Instalację gniazd należy wykonać przewodem YDY_p3x1,5 mm² z ograniczeniem do czterech gniazd na obwodzie.

2 pytanie: W kosztorysie brak wyszczególnienia ile opraw ma mieć wkład awaryjny. Według rysunku ma ich być – trzy. Brak również przewodu zasilającego takie oprawy / YDY 4x 1,5mm²/. Proszę o korektę.

Odpowiedź: Należy przyjąć według rys. /3 szt./ przewód 4x1,5 mm² ujęto w poz. 9 kosztorysu nie rozbijając na osobną pozycję.

3 pytanie: Według rysunku, część czujek ma mieć wskaźnik zadziałania 7 szt.. Brak tej informacji w kosztorysie.

Odpowiedź: Należy przyjąć ilość 7 szt., ujętych w poz. 24 kosztorysu, (błędnie podany przelicznik).

4 pytanie: W kosztorysie brak pomiarów instalacji elektrycznej i oświetlenia. Czy zamawiający wykona je we własnym zakresie? Brak testowania i uruchomienia dodatkowych czujek przeciwpożarowych. Czy leży to poza zakresem prac wykonawcy?

Odpowiedź: Nie, wykonawca powinien przyjąć to w swoim kosztorysie ofertowym.

5 pytanie: Brak w zestawieniu sygnalizatora akustycznego na łącznik?

Odpowiedź: Sygnalizator nie jest wymagany.

6 pytanie: Czy wykonawca (zaprawia) bruzdy zgodnie z opisem KNR, czy również wygładza i przygotowuje do malowania.

Odpowiedź: Zaprawienie bruzd czyli pokrycie bruzdy równo ze ścianą bez ubytków należy do wykonawcy (bez malowania).

7 pytanie: W przedmiarze są dwie rozdzielnie 3x12. Brak wlv-ów oraz części wyposażenia np. wyłączników.

Odpowiedź: Zasilanie, rozdzielnie pozostają istniejące.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Aleksandrowie Kujawskim
Andrzej Nowicki
mgr inż. Andrzej Nowicki